

Nummer **G96/017**

**GASKEUR**

**CERTIFICAAT**

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,  
dat het **HR CV combi toestel**,

type **Nefit EcomLine Excellent HR 22 +  
120 Ltr. (30 kW) CV-Boiler**,

van **Nefit Buderus B.V.**,

te **Deventer, Nederland**,

Gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het  
volgende GASKEUR-label te voeren:


<b>GASKEUR</b>		
<b>HR</b>	HR Verwarming	<b>107</b>
<b>HR<sub>ww</sub></b>	HR Warm Water	
<b>CW</b>	Comfort Warm Water	<b>6</b>
<b>SV</b>	Schoonere Verbranding	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt  
76.3%(H<sub>i</sub>).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen  
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>beh;tap;bruto;i</sub> (MJ/jaar)		η <sub>opw;tap;i</sub> (H <sub>s</sub> ) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7317	0.575
7317	8289	0.600
8289	9528	0.625
9528	11499	0.650
11499	∞	0.675

Apeldoorn, 11 maart 2003

  
Ir. M.L.D. van Rij,  
General manager

**GASTEC**

GASTEC Certification B.V.  
Postbus 137  
7300 AC Apeldoorn  
Nederland  
Wilmersdorf 50  
7327 AC Apeldoorn

