

Nummer **G96/017**

GASKEUR

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **Nefit EcomLine Excellent HR 30 +
120 Ltr. (30 kW) CV-Boiler**,

van **Nefit Buderus B.V.**,

te **Deventer, Nederland**,

Gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:


GASKEUR		
HR	HR Verwarming	107
HR_{ww}	HR Warm Water	
CW	Comfort Warm Water	6
SV	Schoneer Verbranding	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
75.3%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh,tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw,tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7436	0.575
7436	8413	0.600
8413	9740	0.625
9740	12005	0.650
12005	∞	0.675

Apeldoorn, 11 maart 2003


Ir. M.L.D. van Rij,
General manager

GASTEC

GASTEC Certification B.V.
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
Nederland
Wilmsdorf 50
7327 AC Apeldoorn

