

Nummer **G96/017**

GASKEUR

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het HR CV combi toestel,

type **Nefit Ecomline Excellent HR 30 + 80 ltr,**

van **Nefit Buderus B.V.,**

te **Deventer, Nederland,**

Gerechtigd is het volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt 71.9%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh,tap;bruto;i} (MJ/jaar)		η _{opw,tap;i} (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6861	0.500
6861	8300	0.525
8300	9749	0.550
9749	11210	0.575
11210	12653	0.600
12653	∞	0.625

Apeldoorn, 01 januari 2002


ir. M.L.D. van Rij
manager

GASTEC

GASTEC Certification B.V.
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
Nederland
Wilmsdorf 50
7327 AC Apeldoorn



CERTIFICAAT