

Nummer **G96/017**

**GASKEUR**

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,  
dat het **HR CV combi toestel**,

type **Nefit EcomLine Excellent HR 30 +  
EcomFit CV-Boiler (30 kW)**,

van **Nefit Buderus B.V.**,

te **Deventer, Nederland**,

Gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het  
volgende GASKEUR-label te voeren:




Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt  
76.3%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen  
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q <sub>beh;tap;bruto;i</sub> (MJ/jaar)		η <sub>opw;tap;i</sub> (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	7810	0.550
7810	9167	0.575
9167	10542	0.600
10542	11911	0.625
11911	13266	0.650
13266	∞	0.675

Apeldoorn, 11 maart 2003

  
Ir. M.L.D. van Rij,  
General manager

**GASTEC**

GASTEC Certification B.V.  
Postbus 137  
7300 AC Apeldoorn  
Nederland  
Wilmsdorf 50  
7327 AC Apeldoorn

