

Nummer **G96/017**

GASKEUR

CERTIFICAAT

GASTEC Certification BV verklaart hierbij,
dat het **HR CV combi toestel**,

type **Nefit EcomLine Excellent HR 43 +
EcomFit CV-Boiler (40 kW)**,

van **Nefit Buderus B.V.**,

te **Deventer, Nederland**,

Gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het
volgende GASKEUR-label te voeren:

GASKEUR		
HR	HR Verwarming	107
HR_{ww}	HR Warm Water	
CW	Combi Warm Water	6
SV	Sekere Verbranding	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt
75.4%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen
voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden worden gehanteerd:

Q _{beh,tap;bruto} / (MJ/jaar)		η _{opw,tap} / (Hi) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6788	0.525
6788	8158	0.550
8158	9536	0.575
9536	10926	0.600
10926	12305	0.625
12305	13675	0.650
13675	∞	0.675

Apeldoorn, 11 maart 2003


Ir. M.L.D. van Rij,
General manager

GASTEC

GASTEC Certification B.V.
Postbus 137
7300 AC Apeldoorn
Nederland
Willemoord 50
7327 AC Apeldoorn



RvC