

Kwaliteitsverklaring
douchewater-warmteterugwinapparaat
t.b.v. berekening NEN 5128
(energieprestatie voor woningen en woongebouwen
- bepalingsmethode)


Kiwa Nederland B.V. verklaart hierbij dat het douchewater
warmteterugwinapparaat,

Type : Nefit Douche-WTW
van : Nefit B.V.
te : Deventer, Nederland

doorgemeten is volgens de meetmethode ontwikkeld door Kiwa Nederland B.V. in opdracht van Novem (Juli 2003). Het apparaat is doorgemeten met tapdebieten die zijn vastgelegd in NEN 5128+A1:2009. Dit levert het volgende rendement op:

Klasse	Tapdebiet (l/min, 40°C)	Tapvolume (l)	Rendement
			[%]
3	9.2	73	51.9
4,5,6	12.5	100	48.1

Apeldoorn, 19 januari 2010



Ing. A.A. Slomp,
Manager Appliances,
Kiwa Nederland B.V.